

Informace o kvalitě vody pro:

OÚ Katusice, OÚ Plužná, OÚ Sudoměř, OÚ Skalsko, OÚ Kovář, OÚ Krásná Ves

odběrová místa: Katusice – MŠ, Kovář – VDJ, Skalsko – COOP, Plužná – čp. 96, čp. 18

za rok 2020

ukazatel	jednotka	rozsah hodnot	Vyhl.č.252/2004	
konduktivita	mS/m	47,1 – 50,9	125	MH
pH		7,4 – 7,6	6,5 – 9,5	MH
KNK 4.5	mmol/l	4,0 – 4,7		
amonné ionty	mg/l	<0,05	0,5	MH
duřitany	mg/l	<0,010	0,5	NMH
duřičnany	mg/l	15,0 – 16,0	50	NMH
chloridy	mg/l	7,1 – 9,3	100	MH
železo	mg/l	<0,02 – 0,03	0,2	MH
CHSK Mn	mg/l	<0,50 – 0,52	3,0	MH
Suma Ca a Mg	mmol/l	2,5	2 – 3,5	doporuč.
vápník	mg/l	86,5	40 – 80	doporuč.
hořčík	mg/l	8,3 – 8,5	20 – 30	doporuč.
mangan	mg/l	<0,030	0,05	MH
sírany	mg/l	14,3 – 14,4	250	MH

MH - mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Látky použité k úpravě vody:

režim bez chemické dezinfekce

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 58

Ing. Michaela Řihová
vedoucí Centrálních laboratoří